

Nº 042/2023 – GRCL

Conselheiro Lafaiete, 01 de fevereiro de 2023.

Excelentíssimo Senhor
Thiago Itamar Santos Villaça
Presidente da Câmara Municipal de Entre Rios de Minas

Referência: Ofício nº 025/2023

Prezado Presidente,

Em atenção ao Ofício em referência, informamos que ocorreu a paralisação do abastecimento em dois momentos:

- Em decorrência de descargas atmosféricas que danificaram o sistema de acionamento e queimaram o motor da elevatória de água bruta, o abastecimento de água da cidade de **Entre Rios de Minas** foi interrompido, emergencialmente, na noite de segunda-feira (30/01), a normalização ocorreu na manhã de 31/01/23, onde o abastecimento foi normalizado, gradativamente, no decorrer da tarde do dia 31/01/23.
- Devido à falta de energia elétrica por parte da concessionária responsável, o abastecimento na cidade de Entre Rios de Minas, foi interrompido, emergencialmente, no início da noite de terça-feira, 31/1/23 e teve seu retorno na manhã de 01/01/23.

O sistema de produção já está funcionando desde da manhã de hoje e devido as duas paralisações consecutivas a normalização do abastecimento em toda cidade ocorrerá gradativamente, até a noite de hoje 01/01/23.

Com relação ao agendamento de reunião para informar sobre os investimentos a serem realizados, estamos aguardando a entrega pela empresa contratada para elaboração do projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água de Entre Rios de Minas, que está com previsão de entrega para o primeiro trimestre de 2023.

Tão logo seja entregue marcaremos a reunião de apresentação dos valores de investimento e o escopo da obra de ampliação do sistema de abastecimento de água de Entre Rios de Minas.

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos, se necessários.

Atenciosamente,

ALEXANDRE ROBERTO Assinado de forma digital por
SILVA:86875825600 ALEXANDRE ROBERTO
Dados: 2023.02.01 15:42:49 -03'00'
SILVA:86875825600

Alexandre Roberto Silva
Gerente Regional Conselheiro Lafaiete - GRCL