

Nº 089/2022 – GRCL

Conselheiro Lafaiete, 10 de março de 2022.

Excelentíssimo Senhor
Rodrigo de Paula Santos Silva
Vereador da Câmara Municipal de Entre Rios de Minas

Referência: Ofício nº 045/2022

Prezado Vereador,

Em atenção ao Ofício em referência, informamos que as reclamações de falta de água que aconteceu nos últimos dias foram ocasionadas devido à oscilação de tensão na rede de energia elétrica por parte da concessionária.

Tal situação ocasiona a paralisação do funcionamento da estação de tratamento de água e a interrupção do abastecimento de água.

Informamos que as interrupções no abastecimento que ocorrem em Entre Rios de Minas são ocasionadas por ocorrência de caso fortuito ou força maior, necessidade de manutenções emergenciais e manutenções programadas.

Com relação a um problema de qualidade da água informamos que não consta em nosso sistema de atendimento reclamação geradas nos últimos dias.

É importante informar que nos últimos dias ocorreu um acréscimo de consumo devido ao forte calor.

A COPASA informa que já está em elaboração o projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água de Entre Rios de Minas, onde dentre as obras previstas está implantação de nova captação a montante da Usina de Triagem e Compostagem de Lixo, ampliação da reservação e melhorias no sistema de distribuição de água.

Informamos que tão logo seja concluído o projeto de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água de Entre Rios de Minas marcaremos uma reunião para fazer a apresentação do mesmo, onde passaremos o valor do empreendimento e o cronograma de execução.

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos, se necessários.

Atenciosamente,

ALEXANDRE ROBERTO Assinado de forma digital por ALEXANDRE
SILVA:86875825600 ROBERTO SILVA:86875825600
Dados: 2022.03.10 09:21:02 -03'00'

Alexandre Roberto Silva
Gerente Regional Conselheiro Lafaiete - GRCL

Av. Prof. Manoel Martins, 303 – Bairro Campo Alegre – Conselheiro Lafaiete - MG - CEP 36.400-110
Fone: (31) 3769 4639 - E-mail: grcl@copasa.com.br
<http://www.copasa.com>