

Nº 122/2023 – GRCL

Conselheiro Lafaiete, 30 de março de 2023.

Excelentíssimo Senhor
Ronivon Alves de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Entre Rios de Minas

Referência: Ofício nº 086/2023 – Requerimento n.º 22/2023

Prezado Vereador,

Em atenção ao Ofício em referência, informamos que a qualidade da água fornecida pela Companhia obedece aos parâmetros da Portaria GM nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde.

1) Que a COPASA encaminhe a esta Casa Legislativa os resultados provenientes de laudos técnicos laboratoriais exigidos pelos órgãos de saúde efetuados pela concessionária nos últimos dois meses, considerando a captação, o tratamento e aqueles realizados nas unidades consumidoras, de modo a esclarecer aos nobres pares sobre a qualidade da água que vem sendo tratada e distribuída pela Companhia.

Segue no Anexo I os resultados das análises da saída do tratamento de sistema de distribuição de Entre Rios de Minas;

2. Que a COPASA encaminhe o último laudo técnico efetuado que demonstre análise de materiais agrotóxicos, medicamentos e metais pesados na água do Município;

Segue no Anexo II os resultados das análises semestrais para as substâncias que causam risco à saúde humana.

3. Que a COPASA possa apresentar ao Poder Público Municipal, incluindo Executivo e Legislativo, o plano de investimentos da companhia no Município, cujas cláusulas constam do termo de atualização do contrato, balizadas pela Lei que instituiu o novo Marco do Saneamento, com a expectativa dos vereadores de que neste conste:

Informamos que o projeto de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água de Entre Rios de Minas está em elaboração onde são previstas as seguintes obras:

- Implantação de nova Captação de Água no Rio Brumado;
- Implantação de nova Estação de Tratamento de Água para vazão de 45 l/s;
- Implantação de casa de química para vazão de 45 l/s;
- Implantação de Unidade de Tratamento de Resíduos para vazão de 45 l/s;
- Implantação de Elevatória de Água Tratada para vazão de 45 l/s;

- Implantação de 2800 metros de Adutora de Água Tratada DN 250 mm;
- Implantação de Reservatório Apoiado capacidade de 500 m³;
- Melhorias no sistema de distribuição com substituição de redes de distribuição.

3.1 – Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto de modo a abastecer toda a população consumidora do Município de Entre Rios de Minas, considerada a sua expansão nos últimos 30 anos, se possível dobrando ou triplicando a sua capacidade de operação;

Está previsto no projeto de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água de Entre Rios de Minas a implantação de nova Estação de Tratamento de Água para vazão de 45 l/s.

3.2 – Implantação de geradores de energia nas unidades de tratamento, reservatórios e adutoras do Município de modo que estas não sejam impactadas pelo fornecimento de energia elétrica quando da ausência de distribuição pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG);

Foi instalado um gerador de energia que irá atender a Captação, Estação de Tratamento de Água e Elevatória de Água tratada em 29/03/2023.

3.3 – Revisão e reestruturação da tubulação de distribuição de água do Município de Entre Rios de Minas, substituindo pontos em que o encanamento ainda seja antigo, em especial aqueles que porventura ainda sejam confeccionados em material metálico.

Está previsto no projeto de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água de Entre Rios de Minas a melhorias no sistema de distribuição com substituição de redes de distribuição.

3.4 – Garantia de universalização do atendimento a todas as residências do Município, de melhorias na unidade de tratamento do Bairro Castro, com a sua ampliação e adequação para funcionamento em sua plenitude, se possível dobrando ou triplicando a sua capacidade de atuação.

Informamos que na localidade de Castro temos a capacidade de produção e tratamento de 4 l/s, sendo atualmente a vazão média de operação de 2,5 l/s, ou seja, estamos trabalhando próximo de 60%.

Vale ressaltar que a localidade de Castro apresentou em 2022 o crescimento de ligações de 2 ligações por ano, ou seja em janeiro de 2022 tínhamos 459 ligações e em dezembro de 2022 461 ligações.

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos, se necessários.

Atenciosamente,

Alexandre Roberto Silva
Gerente Regional Conselheiro Lafaiete – GRCL